



AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

## CONDICIONS EXECUCIÓ

Aquest projecte compren un nou enllumenat públic exterior que correspon a dos quadres generals de comandament, el Quadre "A" i el Quadre "B".

Atès que el "Quadre "B" ja ha estat executat, únicament es tindrà en compte els temes generals, que corresponen als dos quadres i els específics del Quadre "A".

Com a conseqüència de l'execució del Quadre "B", es van introduir canvis en la tipologia de les lluminàries projectades, que van passar a tecnologia LED's, Per tant en el nou Quadre "A", s'unificarà la tipologia de les làmpades i es passa a tecnologia LED's.

Per tot el qual, s'haurà de tenir en compte una nova tipologia de les làmpades a instal·lar en el Quadre "A", amb tecnologia LED's i seguint les següents directrius:

**5 Uts.** Punt de llum format per columna d'acer galvanitzada de forma cilíndrica de 4,5 m. d'alçada, amb lluminària tipus Stilo, de 37 w i 16 LED's de 3.019 lúmens de Carandini o similar.

Totalment instal·lat. Inclou pintura i numeració.

**103 Uts.** Lluminària vuitcentista de Carandini o similar, amb equip de LED's de 52 w i 28 LED's, amb vidre lenticular.

Braç per fitxar a façana de 0,53 m. de longitud de Carandini o similar. Col·locat.

**3 Uts.** Punt de llum format per columna d'acer galvanitzada de forma cilíndrica de 4,5 m. d'alçada, amb lluminària vuitcentista de Carandini o similar, amb equip de LED's de 52 w i 28 LED's, amb vidre lenticulars.

Totalment instal·lat. Inclou pintura i numeració.

Enginyer industrial assessor